

| INFORME MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES MONITORADAS EM TEMPO REAL | | | | | | Mês de Referência | | | | | |
|--|--|---|---|---------------|-------------------|--|---|----------------------|----------|--------|----------------------|
| Unidade | Localidade: CAMPUS USP DE CAPITAL - CIUSAO | Prédio / Gabinete Monitorada | Edifício(s) / Cargas Atendidas(s) pelo Gabinete | Consumo (kWh) | Custo Total (R\$) | Mês de Referência | | | | | |
| | | | | | | RS / kWh (custo de leitura de energia) | Contribuição no Consumo Total do Campus | Área Construída (m2) | kWh / m2 | W / m2 | CIUSAO do ETD CIUSAO |
| CIUSAO | ETD | Todo o Campus | | 8.728.873 | 2.991.841,84 | 0,44392 | 100,00% | 887859,83 | 7,87 | 19,60 | |
| | | Bloco | Produção, Vivermos e Biblioteca | 48.791 | 20.428,58 | 0,44392 | 0,58% | 13899,54 | 3,32 | 21,89 | 104 |
| | | Casa | Todas | 79.699 | 35.281,88 | 0,44392 | 1,06% | 21639,22 | 2,36 | 9,78 | 106 |
| | | Médica / Naval | Todas | 42.856 | 36.224,13 | 0,44392 | 1,27% | 35488,05 | 2,93 | 10,02 | 103 |
| | | Minas / Metalurgia | Todas | 97.955 | 43.298,37 | 0,44392 | 3,06% | 20727,88 | 4,70 | 14,24 | 102 |
| | | ETD | Todas | 107.210 | 47.151,93 | 0,44392 | 3,55% | 40151,82 | 4,87 | 8,51 | 102 |
| FCF | Bicos 13 a 18 | Restaurante de Química, Bicos 13 a 18 | Todas | 46.512 | 20.615,31 | 0,44392 | 0,69% | 12669,58 | 3,87 | 14,73 | 106 |
| IO | IO | Todas | | 38.854 | 18.212,22 | 0,44392 | 0,55% | 17703,73 | 2,68 | 10,47 | 106 |
| RUSP | Biblioteca Brasileira | Todas | | 244.138 | 108.207,02 | 0,44392 | 3,92% | 19831,41 | 12,31 | 23,89 | 104 |
| FFLCH | Administração | Administração | | 21.111 | 9.268,96 | 0,44392 | 0,31% | 5199,43 | 4,02 | 17,60 | 106 |
| EEFE | EEFE | Todas | | 80.131 | 35.542,83 | 0,44392 | 1,29% | 19237,69 | 4,19 | 11,40 | 103 |
| IQ | Bloco | Bloco Zéro (Química Fina) e Bloco | | 170.778 | 75.692,30 | 0,44392 | 2,43% | 38732,26 | 22,07 | 88,42 | 106 |
| IF | Principal | Falatório, Blocos Principais, Infirmary, Centro de Medicina e Bacteriologia | | 159.319 | 69.841,37 | 0,44392 | 1,96% | 53928,96 | 2,64 | 7,24 | 106 |
| FEA | FEA | Todas, apênd. e FEA-5 | | 142.908 | 62.920,20 | 0,44392 | 2,10% | 38262,28 | 4,02 | 19,64 | 103 |
| IAG | IAG | Todas | | 118.897 | 51.811,78 | 0,44392 | 1,73% | 18892,43 | 8,18 | 16,88 | 106 |
| IEE | Sistema | Manutenção e Energia | | 11.197 | 4.982,86 | 0,44392 | 0,17% | 1973,68 | 3,53 | 20,48 | 105 |
| | Mixagem | Manutenção e Fazerdinha | | 23.443 | 10.390,71 | 0,44392 | 0,38% | 1863,42 | 12,92 | 65,18 | 106 |
| Origem Centros | Administração | Todas | | 55.843 | 24.750,82 | 0,44392 | 0,63% | 15500,00 | 3,80 | 17,18 | 104 |
| RUSP | Sistema | Todas | | 80.488 | 36.276,11 | 0,44392 | 0,92% | 15827,15 | 2,92 | 18,80 | 104 |
| IAU | IAU | Todas | | 366.862 | 162.979,46 | 0,44392 | 5,40% | 56969,72 | 4,68 | 38,40 | 105 |
| ICB | ICB I | Todas | | 202.377 | 89.698,38 | 0,44392 | 3,00% | 18631,96 | 10,92 | 20,34 | 105 |
| IEE | To Patinhas | Piscina, Administração, Alta Tensão e Alunos | | 29.090 | 12.928,54 | 0,44392 | 0,44% | 8842,91 | 4,48 | 37,88 | 106 |
| FFLCH | Casa de Cultura Japonesa | Todas | | 3.899 | 1.727,54 | 0,44392 | 0,06% | 1924,00 | 2,05 | 25,41 | 104 |
| IF | Dosimétrica | Bleedó Jet e Aressandro | | 106.885 | 47.241,30 | 0,44392 | 1,58% | 7693,61 | 13,85 | 47,12 | 106 |
| CEPEUSP | Administração | Quartas cobertas e descobertas, centro de futebol, administração e estacionamento | | 29.917 | 13.289,64 | 0,44392 | 0,34% | 8608,74 | 4,30 | 27,23 | 104 |
| RUSP | CDI | Todas | | 39.085 | 17.489,30 | 0,44392 | 0,59% | 14844,30 | 2,87 | 12,62 | 103 |
| RUSP | Inova USP | Todas | | 30.243 | 13.516,68 | 0,44392 | 0,46% | 17128,83 | 1,71 | 3,51 | 103 |
| IF | Piscina | Administração Tokamak e Laboratório | | 11.868 | 5.310,62 | 0,44392 | 0,17% | 439,50 | 26,68 | 237,84 | 106 |

* Dados calculados / estimados por motivo de ausência total ou parcial de informações.

Fonte dos dados: Centro de Controle da USP
Sistema Central da USP
Divisão de Planejamento da SEF USP

| INFORME MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES MONITORADAS EM TEMPO REAL | | | | | | Mês de Referência | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|---|---------------|-------------------|--|---|----------------------|----------|--------|--|
| Unidade | Localidade: DEMAS CAMPUS DA USP | Prédio / Gabinete Monitorada | Edifício(s) / Cargas Atendidas(s) pelo Gabinete | Consumo (kWh) | Custo Total (R\$) | Mês de Referência | | | | | |
| | | | | | | RS / kWh (custo de leitura de energia) | Contribuição no Consumo Total do Campus | Área Construída (m2) | kWh / m2 | W / m2 | |
| EACH | EACH - USP | Todo o Campus | | 117.864 | 69.939,67 | 0,48848 | 100,00% | 43909,00 | 2,61 | 7,92 | |

* O período de leitura de fatura de energia elétrica do Campus EACH é diferente do Campus CIUSAO e, portanto, os valores podem não coincidir exatamente com os dados do Sistema em tempo real.

Fonte dos dados: Centro de Controle da USP
Sistema Central da USP
Divisão de Planejamento da SEF USP

HISTÓRICO DE CONSUMO POR UNIDADE

