

INFORME MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES MONITORADAS EM TEMPO REAL - 2017					Mês de Referência:		Abril			
Unidade	Prédio / Cabine Monitorada	Edifício(s) / Cargas Atendida(s) pela Cabine	Consumo (kWh)	Custo Total (R\$)	Indicadores Históricos de Gestão Energética					
					R\$ / kWh	Contribuição no Consumo Total do Campus	Área Construída (m <sup>2</sup> )	kWh / m <sup>2</sup>	W / m <sup>2</sup>	Circuito da ETD CUASO
CUASO	ETD	Todo o Campus	6.405.634	2.138.353,59	0,33382	100,00%	857659,83	7,47	19,91	
EP	Biênio	Biênio, Produção, Vanzolini e Cirquinho	41.688	13.916,45	0,33382	0,65%	13890,54	3,00	20,11	104
	Civil	Todo(s)	62.568	20.886,69	0,33382	0,98%	31522,57	1,98	11,24	104
	Mecânica / Naval*	Todo(s)	79.132	26.416,02	0,33382	1,24%	35408,95	2,23	9,57	103
	Minas / Metalurgia	Todo(s)	81.960	27.360,31	0,33382	1,28%	20757,88	3,95	13,92	103
FCF	Blocos 13 a 18	Restaurante da Química, Bloco 18 e Blocos 13 a 17	48.144	16.071,48	0,33382	0,75%	12669,58	3,80	10,65	106
	IO	Todo(s)	33.564	11.204,33	0,33382	0,52%	17703,73	1,90	6,65	106
RUSP	Biblioteca Brasileira*	Todo(s)	190.962	63.747,64	0,33382	2,98%	19833,41	9,63	20,55	104
FFLCH	Administração (BT)	Administração	19.752	6.593,62	0,33382	0,31%	5192,43	3,80	20,57	106
EEFE	EEFE*	Todo(s)	10.665	3.560,27	0,33382	0,17%	19137,69	0,56	2,30	103
IQ	Biotério	Bloco Zero(Química Fina) e Biotério	185.755	62.009,46	0,33382	2,90%	3875,06	47,94	107,04	106
IF	Principal	Peleton, Blocos Principais inferiores, Centro de Vivência e Restaurante	149.458	49.892,52	0,33382	2,33%	52008,56	2,87	8,21	106
FEA	FEA*	Todos, exceto o FEA 5	124.344	41.509,00	0,33382	1,94%	35232,28	3,53	18,12	103
IAG	IAG	Todo(s)	112.579	37.581,63	0,33382	1,76%	18982,43	5,93	16,39	106
IEE	Energia**	Metrologia e Energia	38.023	12.693,05	0,33382	0,59%	3173,98	11,98	85,93	105
	Aferição	Manutenção e Fazendinha	18.158	6.061,71	0,33382	0,28%	1903,42	9,54	79,87	106

\* Dados calculados / estimados por motivo de ausência total ou parcial de informações.

\*\* Correção da identificação do circuito da ETD CUASO que atende a cabine.

Fontes dos dados: Centro de Controle da USP  
Sistema Contaluz da USP  
Divisão de Planejamento da SEF USP

HISTÓRICO DE CONSUMO POR UNIDADE

