

INFORME MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES MONITORADAS EM TEMPO REAL - 2018						Mês de Referência: Fevereiro				
Unidade	Prédio / Cabine Monitorada	Edifício(s) / Cargas Atendida(s) pela Cabine	Consumo (kWh)	Custo Total (R\$)	Indicadores Históricos de Gestão Energética					
					R\$ / kWh	Contribuição no Consumo Total do Campus	Área Construída (m <sup>2</sup> )	kWh / m <sup>2</sup>	W / m <sup>2</sup>	Circuito da ETD CUASO
CUASO	ETD	Todo o Campus	6.053.007	2.276.066,22	0,37602	100,00%	857659,83	7,06	19,88	
EP	Biênio	Biênio, Produção, Vanzolini e Cirquinho	38.534	14.489,80	0,37602	0,64%	13890,54	2,77	22,41	104
	Civil	Todo(s)	57.809	21.737,40	0,37602	0,96%	31522,57	1,83	8,73	104
	Mecânica / Naval	Todo(s)	71.021	26.705,41	0,37602	1,17%	35408,95	2,01	9,62	103
	Minas / Metalurgia	Todo(s)	83.407	31.362,75	0,37602	1,38%	20757,88	4,02	20,95	103
	Elétrica	Todo(s)	96.516	36.292,18	0,37602	1,59%	40161,87	2,40	9,60	104
FCF	Blocos 13 a 18	Restaurante da Química, Bloco 18 e Blocos 13 a 17	40.283	15.147,16	0,37602	0,67%	12669,58	3,18	13,49	106
IO	IO	Todo(s)	35.420	13.318,68	0,37602	0,59%	17703,73	2,00	13,65	106
RUSP	Biblioteca Brasileira	Todo(s)	180.476	67.862,98	0,37602	2,98%	19833,41	9,10	30,86	104
FFLCH	Administração (BT)	Administração	21.083	7.927,83	0,37602	0,35%	5192,43	4,06	24,87	106
EEFE	EEFE*	Todo(s)	41.982	15.786,25	0,37602	0,69%	19137,69	2,19	10,41	103
IQ	Biotério	Bloco Zero (Química Fina) e Biotério	165.338	62.170,64	0,37602	2,73%	3875,06	42,67	113,47	106
IF	Principal	Peletron, Blocos Principais inferiores, Centro de Vivência e Restaurante	139.975	52.633,81	0,37602	2,31%	52008,56	2,69	8,67	106
FEA	FEA	Todos, exceto o FEA 5	124.870	46.953,77	0,37602	2,06%	35232,28	3,54	19,85	103
IAG	IAG	Todo(s)	133.474	50.189,06	0,37602	2,21%	18982,43	7,03	18,26	106
IEE	Energia	Metrologia e Energia	64.714	24.333,76	0,37602	1,07%	3173,98	20,39	179,07	105
	Aferição	Manutenção e Fazendainha	21.463	8.070,64	0,37602	0,35%	1903,42	11,28	65,96	106
Órgãos Centrais	Administração Central	Todo(s)	49.954	18.783,71	0,37602	0,83%	15500,00	3,22	19,28	104
RUSP	Retoria	Todo(s)	58.609	22.038,15	0,37602	0,97%	15837,16	3,70	18,68	104
HU	HU	Todo(s)	383.774	144.307,77	0,37602	6,34%	55909,77	6,86	18,07	105
ICB	ICB I	Todo(s)	192.800	72.497,04	0,37602	3,19%	18530,96	10,40	34,18	105
IEE	Tio Patinhas	Portaria, Administração, Alta Tensão e Máquinas	12.010	4.516,18	0,37602	0,20%	6625,91	1,81	15,86	106

\* O gráfico com o histórico de consumo da cabine da EEFE foi retirado momentaneamente do Informe, devido a descoberta, em setembro/17, de problemas no equipamento de medição. Esse problema ocasionava a apresentação de valores incorretos das grandezas elétricas. Assim que o histórico estiver com os valores ajustados, o gráfico será novamente inserido.

Fontes dos dados: Centro de Controle da USP  
Sistema Contaluz da USP  
Divisão de Planejamento da SEF USP

HISTÓRICO DE CONSUMO POR UNIDADE

