

LOCALIDADE: CAMPUS USP DA CAPITAL - CUASO		ANO: 2023		Mês de Referência:						
Unidade	Prédio / Cabele Monstros	Edifício(s) / Carga(s) Atendido(s) pela Cabele	Consumo (kWh)	Custo Total (R\$)	Indicadores Históricos de Desempenho Energético					
					RS (kWh/m² de leitura de energia)	Contribuição no Consumo Total de Energia	Área Construída (m²)	kWh/m²	W / m²	Circuito da ETO CUASO
CUASO										
	ETD	Todo o Campus	5.121.429	2.865.116,82	0,55944	100,00%	85769,83	5,97	18,23	
	Biblio	Bibliô. Produção, Variante e Pesquisa	21.504	12.030,13	0,55944	0,42%	1.9890,54	1,65	15,51	104
	CUIC	Topografia	87.200	37.094,17	0,55944	3,31%	31522,03	3,13	18,27	106
	Mecânica / Naval	Topografia	53.088	29.899,39	0,55944	1,04%	36549,56	1,50	5,55	103
	Minas / Metalurgia	Topografia	58.448	31.579,10	0,55944	1,10%	20757,88	2,22	10,26	103
	EP	Topografia	128.388	70.937,40	0,55944	2,47%	40165,97	3,15	8,71	106
	FCF	Blocos 13 a 18	81.312	45.488,84	0,55944	1,59%	12869,58	6,42	20,21	106
	IO	Topografia	86.844	47.744,60	0,55944	1,67%	17703,73	4,82	14,80	106
	RUSP	Biossiana	173.273	96.935,31	0,55944	3,38%	19833,41	8,74	24,15	104
	FFLCH	Administração	16.000	8.950,99	0,55944	0,31%	5192,43	3,08	20,22	106
	EEFE	EEFE	47.712	26.591,35	0,55944	0,89%	15137,59	2,40	8,10	100
	IO	Boleiro	182.784	102.256,14	0,55944	5,57%	3876,05	47,17	92,13	106
	IF	Principal	94.752	53.307,28	0,55944	1,85%	62008,56	1,82	6,81	106
	FEA	FEA*	194.880	109.029,09	0,55944	3,81%	35232,28	5,53	3,41	105
	USP	USP	94.080	52.831,84	0,55944	1,86%	13952,43	4,98	13,95	106
	IEE	Energia	17.472	9.774,48	0,55944	0,34%	1173,08	5,50	20,48	106
	IB	Alcobaça	18.544	10.150,03	0,55944	0,35%	1903,45	9,53	33,10	106
	Órgão Central	Administração	30.240	16.817,35	0,55944	0,59%	15500,00	1,55	23,44	104
	RUSP	Reitoria	69.425	38.838,62	0,55944	1,30%	15837,16	4,38	22,48	104
	HU	HU	488.384	262.031,36	0,55944	8,19%	65029,72	8,38	19,32	106
	ICB	ICB I	138.432	77.443,99	0,55944	2,70%	19530,36	7,47	22,88	105
	IEE	Tio Patinhas	18.920	10.584,65	0,55944	0,37%	8625,91	2,88	11,77	106
	FFLCH	Casa de Cultura Japonesa	2.016	1.127,83	0,55944	0,04%	1904,00	1,06	6,30	104
	IF	Dosimétrica	87.360	48.872,42	0,55944	1,71%	7693,61	11,35	30,28	106
	RUSP	CDI	23.520	13.157,96	0,55944	0,46%	14844,70	1,48	10,78	103
	RUSP	Inova USP	53.760	30.076,94	0,55944	1,05%	11778,81	3,13	6,40	103
	IF	Plasma	9.408	5.283,13	0,55944	0,18%	438,50	21,43	109,36	106
	SAB	Caixa Central	6.048	3.383,48	0,55944	0,12%	1517,83	3,08	15,58	104
	RUSP-C	RUSP-C	37.824	21.552,23	0,55944	0,72%	15728,12	2,89	9,08	106
	IO	IO	90.720	50.752,13	0,55944	1,77%	24302,70	3,73	12,47	105
	IB	IB	146.824	81.579,35	0,55944	2,85%	39603,00	3,98	10,55	105
	FOFITO	FOFITO	7.392	4.135,96	0,55944	0,14%	4027,37	1,64	14,45	105
	ICB	ICB III	79.296	44.381,12	0,55944	1,45%	12651,76	8,27	20,79	106
	NUCEL	NUCEL	21.504	12.030,13	0,55944	0,42%	398,30	72,55	280,04	105
	FMVZ	FMVZ	157.248	87.870,36	0,55944	3,07%	32055,27	4,51	14,10	105
	ICB	ICB II	181.280	90.228,01	0,55944	3,19%	13743,21	11,74	31,43	105
	FFLCH	Ciências Sociais	72.576	40.601,70	0,55944	1,42%	21455,61	3,38	10,81	106
	ICB	ICB IV	170.976	85.113,52	0,55944	3,25%	2786,53	23,40	64,50	105

* Dados estimados / cálculos por motivo de ausência total ou parcial de informações.
 Fontes dos dados: Centro de Controle da USP, Sistema Contax da USP, Divisão de Planejamento da SEP/USP

LOCALIDADE: DEMIAS CAMPUS USP		ANO: 2023		Mês de Referência:					
Unidade	Prédio / Cabele Monstros	Edifício(s) / Carga(s) Atendido(s) pela Cabele	Consumo (kWh)	Custo Total (R\$)	Indicadores Históricos de Desempenho Energético				
					RS (kWh/m² de leitura de energia)	Contribuição no Consumo Total de Energia	Área Construída (m²)	kWh/m²	W / m²
EACH									
	EACH - USP	Todo o Campus	79.868	52.027,51	0,55933	100,00%	43935,00	1,82	6,78

* Utilizada a leitura de energia elétrica de Campus EACH cadastrada no Sistema Contax referente ao mesmo período de leitura da medição desse Informe gerado pelo Sistema Elipse (Exemplo: Sistema Elipse referente a Dezembro/22 e Sistema Contax referente a Janeiro/23).
 Fontes dos dados: Centro de Controle da USP, Sistema Contax da USP, Divisão de Planejamento da SEP/USP

