

INFORME MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES MONITORADAS EM TEMPO REAL - 2018						Mês de Referência: Janeiro				
Unidade	Prédio / Cabine Monitorada	Edifício(s) / Cargas Atendida(s) pela Cabine	Consumo (kWh)	Custo Total (R\$)	Indicadores Históricos de Gestão Energética					
					R\$/ kWh	Contribuição no Consumo Total do Campus	Área Construída (m ²)	kWh / m ²	W / m ²	Circuito da ETO CUASO
CUASO	ETD	Todo o Campus	6.489.220	2.388.920,68	0,36814	100,00%	857659,83	0,00	20,01	
EP	Biênio	Biênio, Produção, Vanzolini e Cirquinho	39.046	14.374,12	0,36814	0,60%	13890,54	2,81	14,53	104
	Civil	Todo(s)	51.149	18.829,76	0,36814	0,79%	31522,57	1,62	6,79	104
	Mecânica / Naval	Todo(s)	69.257	25.495,98	0,36814	1,07%	35408,95	1,96	9,01	103
	Minas / Metalurgia	Todo(s)	84.057	30.944,36	0,36814	1,30%	20757,88	4,05	14,69	103
	Elétrica	Todo(s)	80.777	29.736,91	0,36814	1,24%	40161,87	2,01	8,26	104
FCF	Blocos 13 a 18	Restaurante da Química, Bloco 18 e Blocos 13 a 17	43.575	16.041,56	0,36814	0,67%	12669,58	3,44	9,73	106
IO	IO	Todo(s)	36.714	13.515,63	0,36814	0,57%	17703,73	2,07	7,28	106
RUSP	Biblioteca Brasileira	Todo(s)	205.705	75.727,73	0,36814	3,17%	19833,41	10,37	19,68	104
FFLCH	Administração (BT)	Administração	21.951	8.080,86	0,36814	0,34%	5192,43	4,23	20,86	106
EEFE	EEFE*	Todo(s)	47.681	17.553,02	0,36814	0,73%	19137,69	2,49	7,79	103
IQ	Biotério	Bloco Zero(Química Fina) e Biotério	180.995	66.631,03	0,36814	2,79%	3875,06	46,71	99,54	106
IF	Principal	Peleton, Blocos Principais inferiores, Centro de Vivência e Restaurante	131.386	48.367,87	0,36814	2,02%	52008,56	2,53	7,64	106
FEA	FEA	Todos, exceto o FEA 5	122.004	44.914,16	0,36814	1,88%	35232,28	3,46	17,57	103
IAG	IAG	Todo(s)	132.077	48.622,33	0,36814	2,04%	18982,43	6,96	17,96	106
IEE	Energia	Metrologia e Energia	63.562	23.399,36	0,36814	0,98%	3173,98	20,03	192,26	105
	Aferição	Manutenção e Fazendinha	20.556	7.567,42	0,36814	0,32%	1903,42	10,80	85,58	106
Órgãos Centrais	Administração Central	Todo(s)	61.833	22.763,11	0,36814	0,95%	15500,00	3,99	22,43	104
RUSP	Retoria	Todo(s)	72.168	26.567,84	0,36814	1,11%	15837,16	4,56	24,66	104
HU	HU	Todo(s)	390.002	143.574,24	0,36814	6,01%	55909,77	6,98	18,90	105
ICB	ICB I	Todo(s)	211.409	77.827,43	0,36814	3,26%	18530,96	11,41	32,64	105
IEE	Tio Patinhas	Portaria, Administração, Alta Tensão e Máquinas	14.052	5.173,06	0,36814	0,22%	6625,91	2,12	13,25	106

A medição da cabine primária do IEE Tio Patinhas foi integrada ao Centro de Controle da USP em Janeiro/18.

* O gráfico com o histórico de consumo da cabine da EEFE foi retirado momentaneamente do Informe, devido a descoberta, em setembro/17, de problemas no equipamento de medição. Esse problema ocasionava a apresentação de valores incorretos das grandezas elétricas. Assim que o histórico estiver com os valores ajustados, o gráfico será novamente inserido.

Fontes dos dados: Centro de Controle da USP
Sistema Contaluz da USP
Divisão de Planejamento da SEF USP

HISTÓRICO DE CONSUMO POR UNIDADE

