

INFORME MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES MONITORADAS EM TEMPO REAL - 2017						Mês de Referência: Setembro				
Unidade	Prédio / Cabine Monitorada	Edifício(s) / Cargas Atendida(s) pela Cabine	Consumo (kWh)	Custo Total (R\$)	Indicadores Históricos de Gestão Energética					
					R\$ / kWh	Contribuição no Consumo Total do Campus	Área Construída (m ²)	kWh / m ²	W / m ²	Circuito da ETD CUASO
CUASO	ETD	Todo o Campus	6.598.866	2.595.851,51	0,39338	100,00%	857659,83	7,69	20,26	
EP	Biênio	Biênio, Produção, Vanzolini e Cirquinho	48.722	19.166,34	0,39338	0,74%	13890,54	3,51	24,34	104
	Civil	Todo(s)	64.814	25.496,59	0,39338	0,98%	31522,57	2,06	9,67	104
	Mecânica / Naval	Todo(s)	78.667	30.945,98	0,39338	1,19%	35408,95	2,22	9,42	103
	Minas / Metalurgia Elétrica	Todo(s)	84.450	33.220,61	0,39338	1,28%	20757,88	4,07	14,30	103
FCF	Blocos 13 a 18	Restaurante da Química, Bloco 18 e Blocos 13 a 17	47.045	18.506,65	0,39338	0,71%	12669,58	3,71	11,15	106
	IO	Todo(s)	32.682	12.856,55	0,39338	0,50%	17703,73	1,85	6,65	106
RUSP	Biblioteca Brasiliana	Todo(s)	141.113	55.510,89	0,39338	2,14%	19833,41	7,11	20,40	104
FFLCH	Administração (B1)	Administração	23.067	9.073,90	0,39338	0,35%	5192,43	4,44	28,57	106
EEFE	EEFE	Todo(s)	12.308	4.841,58	0,39338	0,19%	19137,69	0,64	5,15	103
IQ	Biotério	Bloco Zero(Química Fina) e Biotério	168.099	66.126,52	0,39338	2,55%	3875,06	43,38	96,88	106
IF	Principal	Peletron, Blocos Principais inferiores, Centro de Vivência e Restaurante	154.058	60.603,25	0,39338	2,33%	52008,56	2,96	8,25	106
FEA	FEA	Todos, exceto o FEA 5	141.808	55.784,05	0,39338	2,15%	35232,28	4,02	23,19	103
IAG	IAG	Todo(s)	137.398	54.049,25	0,39338	2,08%	18982,43	7,24	19,65	106
IEE	Energia	Metrologia e Energia	49.752	19.571,36	0,39338	0,75%	3173,98	15,57	150,58	105
	Aferição	Manutenção e Fazendinha	19.058	7.497,16	0,39338	0,29%	1903,42	10,01	72,70	106
Órgãos Centrais	Administração Central	Todo(s)	56.662	22.289,45	0,39338	0,86%	15500,00	3,66	20,20	104
RUSP	Reitoria*	Todo(s)	59.344	23.344,65	0,39338	0,90%	15837,16	3,75	17,21	104

* Dados calculados / estimados por motivo de ausência total ou parcial de informações.

As medições dos prédios da Administração Central e da Reitoria foram instaladas e integradas ao Centro de Controle da USP em Setembro/17.

Fontes dos dados: Centro de Controle da USP
Sistema Contaluz da USP
Divisão de Planejamento da SEF USP

HISTÓRICO DE CONSUMO POR UNIDADE

