

SISTEMA MONITORAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES MONITORADAS EM TEMPO REAL											
LOCALIDADE: CAMPUS USP DA CAPITAL - CAPITAL											
Unidade	Prédio / Cabeleleira	Edifício / Carga Arrendada / por Cabeleleira	Mês de Referência								
			Consumo (kWh)	Custo Total (R\$)	Contribuição no Consumo Total do Campus	Área Construída (m²)	W / m²	Circuito do ETO (kVA)			
ESADQ	ETD	Tudo o Campus	6.307.377	3.183.471,85	0,4884	100,00%	80700,85	2,15	207,2		
EP	Banco	Banco, Praça, Varanda e Escal	31.455	14.782,24	0,4884	0,77%	1.000,00	2,18	0,91	100	
		Tubo	11.458	5.364,43	0,8424	1,31%	1.000,00	2,18	0,84	100	
	Módulo / Nave	Tubo	47.434	22.607,24	0,8424	1,31%	20.400,00	1,34	0,76	100	
		Prédio	80.029	40.195,05	0,8424	1,26%	20.000,00	2,08	0,92	100	
	Módulo	Tubo	13.277	6.252,54	0,8424	1,27%	4.000,00	2,33	0,73	100	
		Prédio	37.451	18.535,43	0,8424	1,28%	10.000,00	2,14	0,90	100	
	FCF	Módulo de Carga Elétrica	Prédio	30.375	14.937,28	0,8424	1,28%	17.000,00	1,74	0,77	100
			Tubo	13.277	6.252,54	0,8424	1,27%	4.000,00	2,33	0,73	100
	FCLD	Administração	Prédio	17.888	8.503,37	0,8424	0,28%	11.000,00	1,40	0,50	100
			Tubo	58.559	28.184,24	0,8424	0,86%	10.000,00	2,54	0,90	100
IO	Prédio	Prédio Zoológico/Tubo e Tubo	41.881	20.029,43	0,8424	0,63%	20.000,00	2,10	0,80	100	
		Prédio	152.172	74.092,29	0,8424	1,93%	20.000,00	2,18	0,96	100	
FEA	FEA	Tubo, Anexo P-2 e S	86.430	42.182,12	0,8424	1,32%	40.000,00	2,30	1,02	100	
		Tubo	112.127	54.100,00	0,8424	1,75%	10.000,00	2,33	1,10	100	
IEE	Prédio	Módulo de Carga Elétrica	23.334	11.525,41	0,8424	0,37%	10.000,00	1,14	0,48	100	
		Módulo de Carga Elétrica	24.888	12.034,24	0,8424	0,38%	10.000,00	1,14	0,48	100	
CEPELSP	Administração	Prédio	20.242	9.800,26	0,8424	0,31%	10.000,00	1,00	0,40	100	
		Tubo	26.488	12.828,24	0,8424	0,40%	10.000,00	1,25	0,48	100	
IF	Prédio	Prédio	22.272	11.000,00	0,8424	0,32%	10.000,00	1,10	0,42	100	
		Tubo	129.288	62.720,00	0,8424	3,06%	10.000,00	2,98	1,20	100	
IEE	Tio Patinhas	Prédio	24.488	12.000,00	0,8424	0,31%	10.000,00	1,10	0,42	100	
		Tubo	2.334	1.150,00	0,8424	0,04%	10.000,00	1,14	0,48	100	
CEPELSP	Administração	Prédio	107.494	52.000,00	0,8424	1,88%	10.000,00	4,58	2,04	100	
		Tubo	20.242	9.800,26	0,8424	0,31%	10.000,00	1,00	0,40	100	
FCLD	Administração	Prédio	14.775	7.100,00	0,8424	0,47%	10.000,00	1,47	0,55	100	
		Tubo	22.272	11.000,00	0,8424	0,32%	10.000,00	1,10	0,42	100	
IF	Prédio	Prédio	10.004	4.800,00	0,8424	0,14%	10.000,00	1,00	0,40	100	
		Tubo	7.255	3.500,00	0,8424	0,11%	10.000,00	0,72	0,28	100	
FCLD	Administração	Prédio	18.004	8.700,00	0,8424	0,56%	10.000,00	1,80	0,66	100	
		Tubo	97.253	47.452,00	0,8424	1,25%	10.000,00	9,72	4,00	100	

O servidor do Sistema Eliza para funcionar em ESDF114, portanto, este informe foi elaborado utilizando-se a média dos consumos dos últimos 3 meses.

Fonte dos dados: Centro de Controle da USP, Sistema Central da USP, Divisão de Planejamento da USP - USP

SISTEMA MONITORAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES MONITORADAS EM TEMPO REAL									
LOCALIDADE: CAMPUS USP DA CAPITAL - CAPITAL									
Unidade	Prédio / Cabeleleira	Edifício / Carga Arrendada / por Cabeleleira	Mês de Referência						
			Consumo (kWh)	Custo Total (R\$)	Contribuição no Consumo Total do Campus	Área Construída (m²)	W / m²	Circuito do ETO (kVA)	
EACH	EACH - USP	Tudo o Campus	95.051	47.658,44	0,5258	100,00%	4.000,00	2,25	6,23

O período de fatura de energia elétrica do Campus EACH é diferente do Campus CINDQ4, portanto, os valores podem não coincidir exatamente com os Balancos do Sistema ao tempo real.

Fonte dos dados: Centro de Controle da USP, Sistema Central da USP, Divisão de Planejamento da USP - USP

